

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:

Дата и время доставки: 15.06.2017г., 10⁰⁰.

Дата проведения испытаний: 19.06.2017г.

Наименование пробы (объекта испытаний): Однокомпонентный эластичный гидроизоляционный состав «КАЛЬМАТРОН-АКРИЛАСТ» по ТУ 5745-009-54282519-2008.

Регистрационный номер: 255.

№ п/п	Определяемые показатели и единицы измерения	Результат исследования	Погрешность измерений	Гигиенический норматив	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Удельная активность ⁴⁰ K (Бк/кг)	62	± 6	-	МВИ 0090.3Н700
	Удельная активность ²²⁶ Ra (Бк/кг)	< 8	-	-	
	Удельная активность ²³² Th (Бк/кг)	< 7	-	-	
	Эффективная удельная активность радионуклидов (Бк/кг)	28	± 5	≤ 370	

Полученные результаты распространяются на пробы, представленные на испытания.

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
1	2	3	4	5
Гамма-, бета-спектрометр, альфа-радиометр с программой обработки «Прогресс»	0304-Ар-Б-Г	210/0640-2016	04.07.2016	04.07.2017

Выполнил:

Врач ОРГиФФ:

М.В. Цветкова

Проверил:

Менеджер по качеству

Е.А. Копылова